








"Ўзқишлоқэлектрқурилиш" АЖ томонидан ишлаб чиқариладиган метал устунлар ва темир бетон устунлар конструкциялари

35 кВ хаво тармоги металл устунларининг барча турлари							
№	Тури	Занжирлиги	Сим тури	огирлги, тн	баландлиги, м	базаси, м	
1	Y35-1	1 занжирли	AC120/19, AC150/24	3,08	14,5	4,1	
2	Y35-1+5	1 занжирли	AC120/19, AC150/24	4,727	19,5	5,6	
3	Y35-1т	1 занжирли	AC120/19, AC150/24	3,0263	17,95	4,1	
4	Y35-1т+5	1 занжирли	AC120/19, AC150/24	4,94	23,45	5,6	
5	Y35-2	2 занжирли	AC120/19, AC150/24	5,02	17,5	4,1	
6	Y35-2+5	2 занжирли	AC120/19, AC150/24	6,85	22,50	5,6	
7	Y35-2т	2 занжирли	AC120/19, AC150/24	4,848	21,45	4,1	
8	Y35-2т+5	2 занжирли	AC120/19, AC150/24	7,033	26,45	5,6	
110 кВ хаво тармоги металл устунларининг барча турлари							
№	Тури	Занжирлиги	Сим тури	огирлги, тн	баландлиги, м	базаси, м	
1	Y110-1	1 занжирли	AC70/11 - AC240/32	5,235	20,7	4,8	
2	Y110-1+5	1 занжирли	AC70/11 - AC240/32	6,98	25,7	6,3	
3	Y110-1+9	1 занжирли	AC70/11 - AC240/32	8,544	29,7	7,5	



4	У110-1+14	1 занжирли	AC70/11 - AC240/32	11,74	34,7	9,0	
5	У110-2	2 занжирли	AC70/11 - AC240/32	8,002	24,7	4,8	
6	У110-2+5	2 занжирли	AC70/11 - AC240/32	10,095	29,7	6,3	
7	У110-2+9	2 занжирли	AC70/11 - AC240/32	11,834	33,7	7,5	
8	У110-2+14	2 занжирли	AC70/11 - AC240/32	15,212	38,7	9,0	
9	У110-3	1 занжирли	AC70/11 - AC150/24	3,248	19,9	4,1	
10	У110-3+5	1 занжирли	AC70/11 - AC150/24	4,613	24,9	5,6	
11	У110-4	2 занжирли	AC70/11 - AC150/24	5,265	23,9	4,1	
12	У110-4+5	2 занжирли	AC70/11 - AC150/24	6,625	28,9	5,6	
13	УС110-3	1 занжирли	AC70/11 - AC240/32	5,498	20,7	4,8	
14	УС110-3+5	1 занжирли	AC70/11 - AC240/32	7,243	25,7	6,3	
15	УС110-3+9	1 занжирли	AC70/11 - AC240/32	8,807	29,7	7,5	
16	УС110-3+14	1 занжирли	AC70/11 - AC240/32	12,003	34,7	9,0	
17	П110-2	2 занжирли	AC95/16	2,795	31	2,55	




18	П110-3	1 занжирли	AC120/19 - AC240/32	2,421	25,0	2,8
19	П110-3+4	1 занжирли	AC120/19 - AC240/32	3,65	29,0	3,2
20	П110-4	2 занжирли	AC120/19 - AC240/32	3,316	31,0	2,8
21	П110-4+4	2 занжирли	AC120/19 - AC240/32	4,051	35,0	3,2
22	П110-6	2 занжирли	AC70/11 - AC240/32	3,895	35,0	2,8
23	П110-6+4	2 занжирли	AC70/11 - AC240/32	4,623	39,0	3,2



220 кВ хаво тармоги металл ўстунларининг барча турлари

№	Тури	Занжирлиги	Сим тури	огирлги, тн	баландлиги, м	базаси, м
1	У220-1	1 занжирли	AC300/11 - AC400/51	8,609	25,1	5,2
2	У220-1+5	1 занжирли	AC300/11 - AC400/51	11,078	30,1	6,7
3	У220-1+9	1 занжирли	AC300/11 - AC400/51	12,587	34,1	7,9
4	У220-1+14	1 занжирли	AC300/11 - AC400/51	16,563	39,1	9,4
5	У220-2	2 занжирли	AC300/11 - AC400/51	14,981	31,6	5,2
6	У220-2+5	2 занжирли	AC300/11 - AC400/51	18,29	36,6	6,7



7	У220-2+9	2 занжирли	АС300/11 - АС400/51	20,245	40,6	7,9	
8	У220-2+14	2 занжирли	АС300/11 - АС400/51	24,695	45,6	9,4	
9	У220-3	1 занжирли	АС300/11 - АС400/51	7,53	18,6	5,2	
10	У220-3+5	1 занжирли	АС300/11 - АС400/51	10,099	23,8	6,7	
11	У220-3+9	1 занжирли	АС300/11 - АС400/51	11,68	27,6	7,9	
12	У220-3+14	1 занжирли	АС300/11 - АС400/51	15,84	32,6	9,4	
13	П220-3	1 занжирли	АС400	4,9	36,0	5,0	
14	ПС220-2Т	2 занжирли	АС300, АС400	6,57	41,0	5,4	
15	ПС220-6	2 занжирли	АС300, АС400	8,8	41,5	4,1	
16	ПС220-6Т	2 занжирли	АС300, АС400	8,8	40,5	4,1	

Шунингдек, 0,4-6-10-35-110-220 кВ хаво тармоқлари ва ПС металлоконструкцияларининг барча турлари.